

## ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

### ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

Θέμα: Διευκρινήσεις επί των ερωτημάτων που προφορικά διατυπώθηκαν στην Υπηρεσία μας για το έργο «Κατασκευή Κλειστού Γυμναστηρίου Γαλάτιστας Δήμου Πολυγύρου».

#### ΑΡΘΡΑ 21 και 22 (ΟΙΚ. 7933 & ΟΙΚ.7945)

Για όλα τα άρθρα της παρούσας ενότητας 79 των ΝΕΤ ΟΙΚ έχουν εφαρμογή οι ακόλουθοι γενικοί όροι:

(α) Λόγω της μεγάλης ποικιλίας των προϊόντων και των επιμέρους χαρακτηριστικών αυτών που αντιστοιχούν σε κάθε άρθρο της παρούσας ενότητας, η επιλογή του προς ενσωμάτωση υλικού ή προϊόντος υπόκειται στην έγκριση της Υπηρεσίας, μετά από σχετική πρόταση του Αναδόχου, συνοδευόμενη από φυλλάδιο τεχνικών δεδομένων του προμηθευτή του υλικού και στοιχεία επιτυχούς εφαρμογής του σε παρεμφερή έργα.

(β) Τα ενσωματούμενα υλικά θα προσκομίζονται στο εργοτάξιο στις εργοστασιακές τους συσκευασίες επί των οποίων θα αναγράφονται κατ'ελάχιστον η ονομασία του προϊόντος, το εργοστάσιο παραγωγής και η περιεχόμενη ποσότητα στην συσκευασία.

(γ) Η χρήση όλων των ενσωματωμένων υλικών θα γίνεται από έμπειρο προσωπικό, σύμφωνα με τις οδηγίες του Προμηθευτή.

#### ΑΡΘΡΟ 35 (ΟΙΚ. 7265)

Βασικό πάχος συμπαγούς πολυουρεθάνης 50 mm και έλεγχος των απαιτήσεων της θερμομόνωσης από τον ανάδοχο , με σχετική πρόταση του και έγκριση της Υπηρεσίας

#### ΑΡΘΡΑ 64 κλπ

Ισχύουν οι γενικοί όροι της Ενότητας 65 καθώς και η ΕΤΕΠ 03-08-03-00 (κουφώματα αλουμινίου)