



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**

Πολύγυρος 16 Μαΐου 2016
Αριθ. Πρωτ.: Φ6ζ/6105

Ταχ. Δ/ση : Πολυτεχνείου 50
63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
Πληροφορίες : Αναστασία Πατσιούρα
Τηλ. : 2371025117
Fax : 2371022266
e-mail : tech6@polygyros.gr

Προς:
Ενδιαφερομένους για το
διαγωνισμό «Προμήθεια
λαμπτήρων και λοιπού
ηλεκτρολογικού υλικού» του Δήμου
Πολυγύρου

Θέμα: Διευκρίνιση σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των λαμπτήρων της 3/2016 μελέτης για την «Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού»

Σε απάντηση τηλεφωνικού ερωτήματος σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των λαμπτήρων θέλουμε να διευκρινήσουμε τα εξής:

- 1) Οι λαμπτήρες led τύπου SL (No1 των τεχνικών προδιαγραφών) θα έχουν ισχύ τουλάχιστον 11W και φωτεινή ροή τουλάχιστον 1480 lumen.

Η συντάξασα

Αναστασία Πατσιούρα