



2371025194



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**

Πολύγυρος 17 Μαΐου 2016
Αριθ. Πρωτ.: Φ65/6151

Ταχ. Δ/ση : Πολυτεχνείου 50
63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ
Πληροφορίες : Αναστασία Πατσιούρα
Τηλ. : 2371025117
Fax : 2371022266
e-mail : tech6@polygyros.gr

Προς:
Ενδιαφερομένους για το
διαγωνισμό «Προμήθεια
λαμπτήρων και λοιπού
ηλεκτρολογικού υλικού» του Δήμου
Πολυγύρου

Θέμα: Νέα διευκρίνιση σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των λαμπτήρων της 3/2016 μελέτης για την «Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού»

Σε απάντηση τηλεφωνικού ερωτήματος σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές των λαμπτήρων θέλουμε να διευκρινήσουμε τα εξής:

- 1) Οι λαμπτήρες μετάλλου 400W (No4 των τεχνικών προδιαγραφών) θα είναι σωληνωτοί, θερμοκρασίας χρώματος τουλάχιστον 6.000K και φωτεινή ροή τουλάχιστον 27.000 lumen και όχι 34.000 lumen όπως εκ παραδρομής αναφέρονταν στη μελέτη.

Η συντάξασα

Αναστασία Πατσιούρα