

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ****Από το πρακτικό 15/2020 της συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής  
του Δήμου Πολυγύρου**

Στον Πολύγυρο σήμερα την ενάτη (9<sup>η</sup>) Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Πολυγύρου, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά από την υπ' αριθ. 8431/3-7-2020 πρόσκληση του Προέδρου.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα επτά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ήταν:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ:** 1. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2.Χρήστος Βορδός, 3. Δημήτριος Ζαγγίλας 4. Παπακωνσταντίνου Νίκος, 5.Παναγιώτης Δήμητσας, 6. Τσινάς Αργύριος, & 7. Δημήτριος Κυργιαφίνης, τακτικά μέλη.

**ΑΠΟΝΤΕΣ:** -

**Αριθμός θέματος:5<sup>ο</sup>** **Ανάθεση έργου με τίτλο “Αντικατάσταση γεώτρησης στην περιοχή “Άγιοι Θεόδωροι-ΓΠ14 του οικισμού Γερακινής του Δήμου Πολυγύρου”**

**Αριθμός Απόφασης: 161**

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου Κωνσταντία Ψαθά, για την τήρηση των πρακτικών.

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Αστέριος Ζωγράφος, ο οποίος και τόνισε ότι Στην περιοχή του οικισμού Ολύνθου της Δ.Κ. Πολυγύρου διαπιστώθηκε πρόβλημα λειτουργίας της γεώτρησης στη θέση “ΓΟ1-Γερμανός” με συντεταγμένες Χ=444680, Ψ=4459702. Αναλυτικότερα στην υδρευτική γεώτρηση στη θέση “ΓΟ1-Γερμανός” της Τ.Κ. Ολύνθου κατά την προσπάθεια με χρήση γερανού εξαγωγής του αντλητικού συγκροτήματος για συντήρηση και επισκευή του, διαπιστώθηκε ότι ήταν φρακαρισμένο στο βάθος των 100 μέτρων. Με τις εργασίες αυτές κατέσται δυνατός ο απεγκλωβισμός του υποβρυχίου το οποίο όμως ήταν κομένο και κατεστραμένο, λόγω του ότι υπήρχε τσαλάκωμα των σωλήνων σε διάφορα βάθη έως τα 70 μέτρα. Στη συνέχεια έγινε προσπάθεια τοποθέτησης νέου αντλητικού συγκροτήματος, όμως δεν κατέσται δυνατόν, διότι υπήρχε τσαλάκωμα των σωλήνων στο βάθος των 70 μέτρων, με αποτέλεσμα η γεώτρηση να θεωρείται κατεστραμένη και να εγκαταλειφθεί.

Από τα παραπάνω κρίνεται απαραίτητη και επιτακτική η ανάγκη αντικατάστασής της με νέα γεώτρηση που θα ανορυχθεί σε παρακείμενο χώρο, με κατεπείγουσες διαδικασίες διότι από την αναγκαστική παύση λειτουργίας της γεώτρησης, έχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα έλλειψης πόσιμου νερού στον οικισμό Ολύνθου.

Προκειμένου να αντιμετωπιστεί άμεσα το πρόβλημα έλλειψης πόσιμου νερού που δημιουργήθηκε από την καταστροφή μιας λειτουργικής γεώτρησης στο δίκτυο Ολύνθου, η Τεχνική Υπηρεσία θεωρεί ότι δημιουργούνται οι συνθήκες για τη χρήση του δικαιώματος ανάθεσης του έργου με διαπραγμάτευση, αφού όπως αναγράφεται στο αρθ. 269 του Ν. 4412/2016 η κατεπείγουσα ανάγκη οφείλεται σε απρόβλεπτα γεγονότα και δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές και τις διαδικασίες με προηγούμενη προκήρυξη διαγωνισμού (Ν.4412/16, αρθ. 269, παρ.(δ)).

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω αλλά και τις διατάξεις του Ν3463/2006 παρ. (4.β.) σύμφωνα με την οποία πιστώσεις που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του Δήμου μπορούν να διατίθενται με απόφαση Δημάρχου,

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση Προέδρου και μετά τον διάλογο που αναπτύχθηκε μεταξύ των μελών

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την ανάθεση του έργου με τίτλο **‘Αντικατάσταση γεώτρησης στην περιοχή ‘ΓΟ1-Γερμανός’ του οικισμού Ολύνθου του Δήμου Πολύγυρου’** με αριθμό μελέτης 7/2020 και προϋπολογισμό **51.694,86€ προ ΦΠΑ**, με *χρήση της διαδικασίας με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση* (αρθ. 269Ν. 4412, αρθ. 50 της Οδηγίας 2014/25ΕΕ) καθώς και τις διατάξεις του αρθ. 158 του Ν.3463/2006.

Επί της απόφασης ψήφησαν ΛΕΥΚΟ τα τακτικά μέλη της Ο.Ε. οι κ.κ. Αργύριος Τσινάς και Δημήτριος Κυργιαφίνης

**Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 161 /2020**

**Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**Ακριβές Αντίγραφο  
Πολύγυρος 9<sup>η</sup> Ιουλίου 2020  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.**

**ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ**